




陕西省民用建筑节能工程专项验收备案表

宝鸡市 区

编号:

工程项目名称	渭滨区文化路片区棚户区改造项目 3-7 号住宅楼, 8、11 号商业楼、12 号楼 (幼儿园) 及一期地下车库工程			单位工程项目名称	渭滨区文化路片区棚户区改造项目 (12#楼) 幼儿园及一期地下车库		
工程项目地址	渭滨区文化路 25 号			建筑面积	2550.10 m ²		
建设单位名称	宝鸡聚丰房地产开发 (集团) 有限公司			负责人姓名	符忠让	联系电话	15877510866
设计单位名称	陕西省现代建筑设计研究院				史建知		17719628114
施工单位名称	陕西方高建设工程有限公司				乔维锋		19909178852
监理单位名称	陕西方字工程咨询监理有限责任公司				周小耐		13992754978
建筑类型	居住 ☒ 公建 ☐	结构类型	剪力墙	层数	地上 3 层		
建筑物建筑节能指标实际情况	建筑节能规定性指标		设计值		实测值		
	外围护结构传热系数 K[W/(m ² ·K)]	屋面	0.35		0.37		
		墙体	0.48		0.48		
		窗	2.3		2.8		
	供热采暖 (制冷) 方式		集中供热				
	窗墙比	(东) 0.04 (西) 0.01 (南) 0.47 (北) 0.39					
	建筑物耗热量指标		10.3				
	综合性能指标	年耗电量 (KW·H/m ²)		限值	14.1	实测值	4.84
主要节能措施	墙体材料	外墙	160 厚加气块混凝土切块				
		内墙	160 厚加气块混凝土切块				
	保温做法及材料厚度	外墙	90 厚泡沫混凝土保温板		保温材料燃烧性能等级	A	
		屋面	90 厚挤塑聚苯乙烯泡沫板			B2	
		非采暖地下室顶板	30 厚泡沫混凝土保温板			A	
		架空或外挑楼板	/			/	
		分隔采暖与非采暖空间的隔墙	30 厚玻化微珠保温砂浆			A	
	门窗种类	(窗) 塑钢 LOW-E 中空玻璃 A=6 (空气层 9mm)			(门) 钢质户门		
门窗气密性	(窗) 6 级			(门)			
节能材料确认登记证书号							

是否安装热计量表		是				可再生能源应用情况					
验收项目		屋面		外墙		幕墙		外墙			
验收批数		2		3		/		3			
节能验收结论		材料复查报告				隐蔽验收记录		热工性能抽查			
		有 ☒ 无 ☐				有 ☒ 无 ☐		有 ☒ 无 ☐			
结论	墙体	幕墙	门窗	屋面	地面	采暖	通风空调	管网	配电照明		
是否符合标准	是 ☒	是 ☐	是 ☒	是 ☒	是 ☒	是 ☒	是 ☒	是 ☒	是 ☒		
	否 ☐	否 ☐	否 ☐	否 ☐	否 ☐	否 ☐	否 ☐	否 ☐	否 ☐		
验收单位	建设单位 (盖章):  项目负责人:  2022年3月4日			设计单位 (盖章):  项目负责人:  2022年3月4日			施工单位 (盖章):  项目负责人:  2022年3月4日			监理单位 (盖章):  项目负责人:  2022年3月4日	
	建筑节能工程专项验收方案意见										
2		 经办人:  科室负责人:  审核:  2022年3月									

1、本表按单位工程项目填写，一式三份，建筑节能管理机构一份、建筑工程质量监督部门一份、建设单位一份。
2、设计、施工、监理等单位填写。3、本表由建筑节能管理机构审核，签字盖章后视为有效。